

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.B1719.04АЮ03

СЕРТИФИКАТ
О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция

Устройство пожаротушения автономное с применением аэрозолеобразующего состава УПА-125/125-60-10-ТУ28.29.22-002-72747319-2023 «НТ125^{А1}-А₂ВСЕ»

Код продукции ОКПД2 28.29.22

Производства ООО «НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7708412727)

Россия, 141895, Московская область, Дмитровский район, поселок Совхоз Останкино, ул. Дорожная, строение 59а.

соответствует требованиям ТУ28.29.22-002-72747319-2023.

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «27» марта 2028 г.



Уполномоченное лицо Кутеев М.Н.



РС

Сертификат № 25.00422.120

Дата выдачи «27» марта 2025 г.

Технические данные

В соответствии с техническими условиями ТУ28.29.22-002-72747319-2023.

Область применения / ограничения Устройство пожаротушения автономное с применением аэрозолеобразующего состава «НТ125^{А1}-А₂ВСЕ» УПА-125/125-60-10-ТУ28.29.22-002-72747319-2023 предназначено для тушения пожаров класса А2, В, С, Е (электрооборудование под напряжением до 38 кВ) в герметичных и условно герметичных объемах (силовые сборки, пульты управления процессами, зарядные станции, силовые щиты и т.п.).

Техническая документация
и дата ее рассмотрения

Технические условия ТУ28.29.22-002-72747319-2023 рассмотрены 13.03.2025 г.
(утверждены на предприятии 27.02.2023 г.).

Условия сертификации продукции

Продукция может поставляться с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении при условии ежегодного инспекционного контроля.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 25.00421.120

от «27» марта 2025 г.