

Технические данные

В соответствии с техническими условиями ТУ28.29.22-006-72747319-2023.

Область применения / ограничения

Устройство пожаротушения автономное с применением аэрозольобразующего состава «НТО,4Б⁷-А2ВСЕ» УПА-0,4/0,4-60-10-ТУ28.29.22-006-72747319-2023 предназначено для тушения пожаров класса А₂, В, С, Е (электрооборудование под напряжением до 38 кВ) в герметичных и условно герметичных объемах (подрозетники и розетки, а так же любых объемов с электропроводкой).

Техническая документация
и дата ее рассмотрения

Технические условия ТУ28.29.22-006-72747319-2023 рассмотрены 13.03.2025 г.
(утверждены на предприятии 10.04.2023 г.).

Условия сертификации продукции

Продукция может поставляться с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении при условии ежегодного инспекционного контроля.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 25.00425.120

от «27» марта 2025 г.

РС 9.2.4

07/2017

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.V1719.04AЮ03

СЕРТИФИКАТ

О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция

Устройство пожаротушения автономное с применением аэрозольобразующего состава УПА-0,4/0,4-60-10-ТУ28.29.22-006-72747319-2023 «НТО,4Б⁷-А₂ВСЕ»

Код продукции ОКПД2 28.29.22

Производства ООО «НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7708412727)
Россия, 141895, Московская область, Дмитровский район, поселок Совхоз Останкино, ул. Дорожная, строение 59а.

соответствует требованиям ТУ28.29.22-006-72747319-2023.

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «27» марта 2028 г.



Уполномоченное лицо


Кутеев М.Н.

Сертификат № 25.00426.120

Дата выдачи «27» марта 2025 г.



РС